

## ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (ТОВ «ВЦ ПММ»)

акредитований НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, атестат акредитації № 20138 дійсний до 19 листопада 2022 року  
Місцезнаходження: 07354, Київська обл., с. Нові Петрівці, пров. Польовий, 1, тел.: +380 67 509 91 10

### Паспорт якості № 5804

на зразок палива дизельного, який надав на випробування ТОВ "ВАШ ПЕРЕВІЗНИК".

Зразок № 5804 (18.08 351933 Молдова).

Акт приймання на випробування від "18" серпня 2022 р.

Дата проведення аналізу "19" серпня 2022 р.

№№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Норма за НД	Результат аналізу	Метод випробування
1	Вміст сірки, не більше	мг/кг	10	6,3	EN ISO 13032:2012
2	Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче	°С	55	73	ГОСТ 6356-75
3	Масова частка води, не більше	%	0,02	відсутн.	ГОСТ 2477-65
4	Фракційний склад: за температури 250°С випаровується, не більше за температури 350°С випаровується, не менше 95 % (об.) переганяється за температури, не вище	% об. % об. °С	65 85 360	37,0 94,0 360	ГОСТ 2177-99

Цей паспорт якості стосується тільки зразка, що підлягав випробуванню.

**Висновок:** за перевіреними показниками зразок палива дизельного відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015.



М. М. Худолій

Т. О. Гетта

Дата оформлення паспорта "19" серпня 2022 р.

# ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (ТОВ «ВЦ ПММ»)

акредитований НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, атестат акредитації № 20138 дійсний до 19 листопада 2022 року  
Місцезнаходження: 07354, Київська обл., с. Нові Петрівці, пров. Польовий, 1, тел.: +380 67 509 91 10

## Паспорт якості № 5823

на зразок палива дизельного, який надав на випробування ТОВ "ВАШ ПЕРЕВІЗНИК".

Зразок № 5823.

Акт приймання на випробування від "26" серпня 2022 р.


Дата проведення аналізу "29" серпня 2022 р.


№№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Норма за НД	Результат аналізу	Метод випробування
1	Вміст сірки, не більше	мг/кг	10	9,7	EN ISO 13032:2012
2	Температура спалаху в закритому тиглі, не нижче	°С	55	72	ГОСТ 6356-75
3	Масова частка води, не більше	%	0,02	відсутн.	ГОСТ 2477-65
4	Фракційний склад: за температури 250°С випаровується, не більше за температури 350°С випаровується, не менше 95 % (об.) переганяється за температури, не вище	% об. % об. °С	65 85 360	37,0 94,0 358	ГОСТ 2177-99

Цей паспорт якості стосується тільки зразка, що підлягав випробуванню.

**Висновок:** за перевіреними показниками зразок палива дизельного відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015.



  
М. М. Худолій

  
Т. О. Гетта

Дата оформлення паспорта "29" серпня 2022 р.